

**Corpo Vigili del Fuoco Volontari****Ossana**

ODV

Via dell'Artigianato, 29
38026 Fucine di Ossana (TN)
C.F.: 92003020226
E-mail: ossana@unionevvfvaldisole.it
Pec: ossana@pec.unionevvfvaldisole.it

**RISPOSTA A RICHIESTA DI CHIARIMENTO RELATIVO ALL'AVVISO DI GARA
PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 APS
(AUTOPOMPA SERBATOIO) DI PRIMA CATEGORIA
PER IL CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI OSSANA**

CIG: Cassa Provinciale Antincendi della Provincia Autonoma di Trento: B9C19B85C1
Comune di Ossana (TN): BC8A78858F

QUESITO N. 1

Nel capitolato tecnico come descritto al punto Parte A – Autotelaio, sottopunto A1, voce “Serbatoio carburante”, la documentazione tecnica parrebbe prescrivere l'impiego esclusivo di materiale composito nell'offerta del serbatoio da minimo 300 litri.

In ottemperanza ai principi di proporzionalità, concorrenza e equivalenza delle specifiche tecniche di cui alla normativa vigente, si chiede di confermare se la prescrizione relativa al materiale composito debba intendersi tassativa, ovvero se sia da ritenersi ammissibile, in virtù di un giudizio di equivalenza qualitativa e funzionale, l'offerta di un serbatoio in acciaio conforme ai più elevati standard costruttivi garantiti dal produttore dell'autotelaio.

RISPOSTA

Come alternativa a quanto indicato nel capitolato al Punto A, oggetto del quesito, è ammissibile l'offerta di un serbatoio per carburante in acciaio, purchè in linea con le normative vigenti e sia certificato dal costruttore dell'autotelaio.

Ossana, 07/09/2026

Il Responsabile della Gara
f.to Antonio Bezzi